



LP	NAZWA	JEDN.	SW - 1		SW - 2		KATALOG, NORMA, PRODUCENT
			wielkość	ilość	wielkość	ilość	
1	POMPA GŁĘBINOWA	kpl.	GBC.3.02	1	GBC.3.02	1	HYDRO - VACUUM Grudziądz
2	CZUJNIK POZIOMU	szt.	ELCLUWO 101	1	ELCLUWO 101	1	HYDRO - VACUUM Grudziądz
3	GŁOWICA STUDZIENNA	szt.	Ø 22"	Istn.	Ø 22"	Istn.	przystosować do rur Ø80
4	WODOMIERZ MK 80	szt.	DN 80	1	DN 80	1	
5	PRZEPUSTNICA Z DŹWIGNIĄ RĘCZNĄ	szt.	DN 80	1	DN 80	1	
6	ZAWÓR ZWROTNY KOLENIERZOWY	szt.	DN 80	1	DN 80	1	
7	REDUKCJA STALOWA KOLENIERZOWA	szt.	DN 80 / 100	1	DN 80 / 100	1	
8	RUROCIĄ STALOWY O POL. KOLENIERZOWYM	m	DN 80	5	DN 80	5	
9	OBUDOWA Z KREGÓW ISTN. BET. ZBRÓJ. (odnowić powłoki wewnętrzne)	Istn.	Ø 1500 H=2.5m	Istn.	Ø 1500 H=2.5m	Istn.	
10	PLYTA POKRYWOWA	szt.	176/14/60	szt.	176/14/60	szt.	

BPI SZCZYTNO		REMONT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W WITOWIE		Nr rys. A-7
--------------	--	--	--	-------------

Biuro Projektowo Inwestycyjne Adam Wardecki 06-330 CHORZELĘ ul. Padlewskiego 31 tel./fax 89 623 18 61		Przedmiot rysunku: Obudowa pokryw nastudziennych i schemat montażowy pomp		skala: 1:50
Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2		Inwestor:		data: 19.11.2015
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień		podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14		
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kryjewski	WAM/0092/OWOK/10		